BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Filijala/Podružnica Mostar

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Филијала Мостар

Broj: JN2-03-07-1-645-8/22

Mostar, 31.03.2022. godine

Ured za razmatranje žalbi BiH, filijala Mostar, rješavajući žalbu od 04.03.2022. godine, žalitelja VMS group d.o.o. Sarajevo, zastupan po punomoćniku Sabini Čelik, advokatu iz Sarajeva, izjavljenu na Tendersku dokumentaciju broj 06-05-01/22-2 za otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka vodomjera", ugovornog organa JP Komunalno d.o.o. Livno, na osnovu člana 93. stav (7), 104., 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), na sjednici Vijeća I održanoj 31.03.2022. godine donio je

R J E Š E NJ E

1. Žalba se usvaja i poništava se:
   - Tenderska dokumentacija broj 06-05-01/22-2 za otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka vodomjera", ugovornog organa JP Komunalno d.o.o. Livno, zajedno sa Obavještenjem o nabavci broj 1035-1-1-7-3-8/22 od 25.02.2022. godine te Ispravkom Obavještenja o nabavci broj 1035-1-1-7-8-10/22 od 09.03.2022. godine.
2. Usvaja se zahtjev žalitelja za naknadu troškova postupka za sastav žalbe u iznosu od 240,00 KM+ 17% PDV što ukupno iznosi 280,80 KM, dok se u preostalom dijelu zahtjev odbija kao neosnovan, te se obavezuje ugovorni organ da isplati troškove sastava žalbe žalitelju, a sve u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.
3. Povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka izvršiće se posebnim rješenjem ovog organa

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ugovorni organ JP Komunalno d.o.o. Livno (u daljem tekstu: ugovorni organ) objavio je putem portala javnih nabavki Obavještenje o nabavci broj 1035-1-1-7-3-8/22 od 25.02.2022. godine te

Ispravku Obavještenja o nabavci broj 1035-1-1-7-8-10/22 od 09.03.2022. godine za otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka vodomjera".

Potencijalni ponuđač VMS group d.o.o. Sarajevo zastupan po punomoćnici Sabini Čelik, advokatici iz Sarajeva (u daljem tekstu: žalitelj) nakon preuzimanja Tenderske dokumentacije za predmetni postupak javne nabavke, izjavio je žalbu 04.03.2022. godine na istu putem Ugovornog organa. Ugovorni organ je u skladu sa članom 100. stav (5) Zakona o javnim nabavkama žalbu proslijedio ovom organu kao neosnovanu. Žalba je zaprimljena kod ovog organa 11.03.2022. godine, a ista je kompletirana uplatom naknade za pokretanje žalbenog postupka, dana 21.03.2022. godine.

Žalitelj u žalbi navodi:
Ugovorni organ je u ožalbenoj tenderskoj dokumentaciji, i to u dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 1. Višemlazni vodomjeri sa mokrim mehanizmom, pod rednim brojem 2. Višemlazni vodomjeri s mokrim mehanizmom te kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem, pod rednim brojem 3. Volumetrijski polimerni digitalni vodomjeri sa suhim mehanizmom te integrisanim daljinskim radijskim odašiljačem i pod rednim brojem 5. Digitalni Woltmanovi vodomjeri, pod rednim brojem 6. Radio moduli i reed senzori, pod rednim brojem 7. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera, propisao opšte uslove koji su doslovno prepisani iz kataloga tačno određenih vodomjera, određenog proizvođača, koji proizvođač ima samo jednog zastupnika na tržištu Bosne i Hercegovine - društvo IKOM d.o.o.. Ovakvim postavljanjem opštih uslova, Ugovorni organ je maliciozno pogodovao samo jednom ponuđaču, te onemogućio stvarnu konkurenciju i učešće svim drugim ponuđačima, zbog čega je ovaj postupak javne nabavke nezakonit.
1. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 1. Višemlazni vodomjer s mokrim mehanizmom, pod opštim uslovima je prepričan opis iz kataloga proizvođača IKOM, za vodomjer „Višemlazni mokri vodomjer VMA/VVMA (MlOOi)": Višemlazni mokri vodomjer sa mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Najmanje u klasi C (R 160 po MID-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R 80) kod vertikalne ugradnje. Vodomjeri moraju zadovoljavati navedenu klasu točnosti (R), ugradbene dužine i minimalne protoke (Qmin ili Ql). Vodomjeri moraju zadovoljavati tražene specifikacije koje se dokazuju popratnom tehničkom dokumentacijom, te ako je potrebno dokazivanjem pred tehničkom službom naručitelja. - Promjer 1/2" - 2" na navoj; - Brojač izveden sa 5 cifrenih brojki (crna), 4 pokazivača-kazaljke (crvena) od kojih je jedna induktivna kazaljka (1 impuls -1 litra), - Hidraulika vodomjera izvedena sa dva ležajna mjesta izrađena od sintetičkog safira u kojem je uležišten rotor, kako bi se postigla tražena točnost vodomjera u horizontalno i vertikalnom položaju. - Izvedba sa induktivnom kazaljkom (impuls 1/1) koja omogućuje naknadnu ugradnju

davača impulsa ili odvojenog radijskog odašiljača, bez oštećenja ovjerenog žiga; - Zbog izbjegavanja deformacija uslijed tlaka vodovodne mreže ili većih temperaturnih dilatacija, brojilo vodomjera mora biti izvedeno sa mineralnim staklom debljine minimalno 12 mm; - Filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene.

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 25.
- Uvid u opis iz kataloga za vodomjer „Višemlazni mokri vodomjer IKOM MlOOi"

2. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 2. Višemlazni vodomjer s mokrim mehanizmom te kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem, pod opštim uslovima je prepričan opis iz kataloga proizvođača IKOM, za vodomjer „Višemlazni mokri vodomjer VMA/VVMA (MlOOi)": Višemlazni mokri vodomjer sa mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Najmanje u klasi C (R160 po MID-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R 80) kod vertikalne ugradnje. Vodomjeri moraju zadovoljavati navedenu klasu točnosti (R), ugradbene dužine i minimalne protoke (Qmin ili Ql). Vodomjeri moraju zadovoljavati tražene specifikacije koje se dokazuju popratnom tehničkom dokumentacijom, te ako je potrebno dokazivanjem pred tehničkom službom naručitelja. -Promjer 1/2" - 2" na navoj; - Brojač izveden sa 5 cifrenih brojki (crna), 4 pokazivača-kazaljke (crvena) od kojih je jedna induktivna kazaljka (1 impuls - 1 litri), - Hidraulika vodomjera izvedena sa dva ležajna mjesta izrađena od sintetičkog safira u kojem je uležišten rotor, kako bi se postigla tražena točnost vodomjera u horizontalnom i vertikalnom položaju. - Izvedba sa induktivnom kazaljkom (impuls 1/1) koja omogućuje naknadnu i gradnju davača impulsa ili odvojenog radijskog odašiljača, bez oštećenja ovjerenog žiga; - Zbog izbjegavanja deformacija uslijed tlaka vodovodne mreže ili većih temperaturnih dilatacija, brojilo vodomjera mora biti izvedeno sa mineralnim staklom debljine minimalno 12 mm; - Filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene.

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 26. i 27.
- Uvid u opis iz kataloga za vodomjer „Višemlazni mokri vodomjer IKOM MlOOi"

3. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 3. Volumetrijski polimerni digitalni vodomjeri sa suhim mehanizmom te integrisanim daljinskim radijskim odašiljačem, pod opštim uslovima je prepričan opis vodomjera „IKOM - V200H -Volumetrijski vodomjer": Rotacioni polimerni klipni vodomjer sa suhim digitalnim brojčanikom, klasa zaštite IP 68 (vodonepropusno, otporno na potapanje). - LCD prikaznik sadržava : min. 6 brojčanih mjesta za informacije o potrošnji, min. 5 brojčana mjesta koja daju dodatnu razlučivost potrošnje, indikator alarma te prikaz koda alarma, indikator protoka vode.

- Vodomjer je opremljen sa nepovratnim ventilom i mrežicom. - vodomjer mora imati opciju isporuke u mesinganom kućištu sa navojima od mesinga te u plastičnom kućištu sa navojem od mesinga - Klasa točnosti je minimalno C ili R160. - Životni vijek baterije je minimalno 15 godina, - slanje podataka vrši se svakih 8 sekundi bez potrebe za pobudom. - komunikacijski protokol-wireless M Bus, frekvencija 868 MHz-Alarmi: propuštar je, puknuće, nema protoka, povratni protok i manipulacija. - Integrirana elektronička korekcija krivulje pogreške. -Integrirano optičko sučelje za tvorničku komunikaciju, nadogradnju, odnosno parametrizaciju.
- vodomjer mora biti kompatibilan sa postojećom opremom za daljinsko radijsko očitavanje koju Naručitelj trenutno koristi u sustavu očitavanja. Oprema se sastoji od dlanovnika sa instaliranom aplikacijom za radijsko i ručno očitavanje te bluetooth prijemnika koji podržava protokole wireless M Bus, PRIOS i OMS. Kompatibilnost će se dokazivati tako što će tehnička služba Naručitelja sa postojećom opremom izvršiti daljinsko očitanje dostavljenog uzorka vodomjera iz stavke 2.2. Kompatibilnost će se smatrati uspješno postignutom ukoliko se iz dostavljenog uzorka sa postojećom opremom uspješno očita serijski broj vodomjera i stanje u m3

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 30
- Uvid u opis iz kataloga za vodomjer „IKOM - V200H - Volumetrijski vodomjer"

4. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 5. Digitalni Woltmanovi vodomjeri pod opštim uslovima je prepisan opis vodomjera „H5000": -Hermetički zatvoreno digitalno brojilo, te bakar učahureno sa mineralnim staklom, zbog sprječavanja prodora vode te sprječavanja orošavanja za neometano očitanje brojila. Klasa zaštite IP 68 (vodonepropusno, otporno na potapanje). - LCD prikaznik treba sadržavati: min. 7 brojčanih mjesta za informacije o potrošnji, min. 5 brojčanik mjesta za informaciju o trenutnom protoku, min. 4 brojčana mjesta koja daju dodatnu razlučivost potrošnje u litrama, indikator alarma te prikaz koda alarma, indikator protoka vode, indikator životnog vijeka baterije. - Moguća montaža u svim instalacijskim položajima bez gubitka mjerne točnosti, bez potrebe za ravnim dijelom cjevovoda na ulazu i izlazu iz vodomjera (0xDN). - Digitalni zaslon te komunikacijski izlaz moraju imati mogućnost prikaza alarma curenja, puknuća, povratnog protoka, pred-pod dimenzioniranosti. - Integrirani komunikacijski izlazi sačinjeni od dva impulsna izlaza sa mogućnosti očitanja 1/1,1/10,1/100,1/1000 (impuls/litara), te M-BUS/L-BUS komunikacijskim sučeljem. - Integrirano I / R sučelje za tvorničku komunikaciju, nadogradnje, odnosno parametrizaciju. - Radi sprječavanja oštećenja pokretnih dijelova hidraulike vodomjera, u kompletu sa vodomjerom se isporučuju gumene brtve sa integriranim filtrom (sitom) izrađenom od nehrđajućeg čelika (radi sprečavanja nastajanja korozije). -Startni protok 20 l/h

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 34
- Uvid u opis vodomjera „H5000" proizvođača Elster, Honeywell
- Isprint sa web stranice IKOM, sa pregledom brendova, uključujući Honeywell i Elster, kojih je ekskluzivni zastupnik
- Isprint sa web stranice Elster, sa informacijom "Elster is part of Honeywell" - "Elster je dio Honeywella"
- Potvrdu proizvođača Elster da je Ikom d.o.o. jedini ovlašteni zastupnik proizvoda Elster Messtechnik GmbH na području Bosne i Hercegovine

5. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 6. Radio moduli i reed senzori pod opštim uslovima su prepisane tehničke karakteristike „HONEYWELL MERLIN MJ 868 vvMBus radio clip-on module": Radio modul za prikupljanje stanja brojila šetnjom ili vožnjom, odvojene izvedbe, namijenjen za naknadnu ugradnju na vodomjere sa impulsnim izlazom. Jednostavno montiranje i povezivanje radio modula s impulsnim davačem, bez oštećenja ovjernog žiga. - Frekvencija 868MHz FSK, sa jednosmjernom komunikacijom (TI mod). - Snaga prijenosa manje od 25 mW. - Trajanje baterije min. 10 godina uz slanje podataka svakih maximalno 12 sekundi bez potrebe za pobudom. - Baza podataka vremenima. - Očitanje na dan, trenutno očitanje. - Klasa zaštite otporno na potapanje). - Mogućnost očitanja 1/1,1/10,1/100,1/1000 manipulacija i curenja u sistemu. - Reed senzori kompatibilni ia navedenim zahtjevima. - Reed senzori moraju imati klasu zaštit otporno na potapanje).

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 36. i 37.
- Uvid u opis iz kataloga za radio modul „HONEYWELL MERLIN MJ 868 vvMBus radio clip-on module" proizvođača Elster, Honeywell

6. U dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 7. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera, evidentno je da opis u opštim uslovima podsjeća na tehničke karakteristike „IKOM dlanovnika koji služi za komunikaciju s IKOM BT Bluetooth prijemnikom bežičnim putem te je tehnički zadovoljavajući za rad IKOM Reader aplikacije": -Ručno računalo - dlanovnik sa pred-instaliranim programskim rješenjem za očitavanje potrošnje radijskih vodomjera. Ručno računalo mora imati vanjski robustan dizajn, digitalni zaslon u boji osjetljiv na dodir, namijenjen za rad u svim vremenskim uvjetima. Ručno računalo mora zadovoljiti: - litij-ionska baterija, zamjenjiva, minimalno 300 3 mAh - težina maksimalno 300 grama - Android 4.1 operativni sustav ili noviji - četiri-jezgreni procesor 1.3GHz procesor, 2 GB RAM, 16 GB interna memorija, proširivo memorijskom karticom - povezivost: 2G / 3G / 4G; Bluetooth 3.0; WIFI

802.11 b/g/n; USB host - dimenzije maksimalno: 155x80x25 mm -certifikacija otpornosti na utjecaje okoline: IP68; - zaštita dodirnog zaslona klase II ili više -mogućnost rada u rukavicama (zaslon osjetljiv na bez-kontaktni dodir).

Dokazi:

- Uvid u Tendersku dokumentaciju, stranica br. 38. i 39.
- Uvid u opis iz kataloga za „IKOM reader"

Načelom ZJN u odredbi člana 3 stav (1) propisana je obaveza Ugovornog organa da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom. Odredbom načela ZJN član 53 stav (1) propisano je kako Ugovorni organ dužan pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona, dok je stavom (5) istog člana propisana obaveza Ugovornog organa da prilikom pripreme tenderske dokumentacije, poštuje principe jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača. Također, propisano je da tehničke specifikacije moraju svim kandidatima/ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.

Ugovorni organ je usko propisanom specifikacijom vodomjera i tehničkim karateristikama, suzio nadmetanje, koncipirajući tendersku dokumentaciju isključivo prema tehničkim karakteristikama vodomjera „Višemlazni mokri vodomjer VMA/VVMA (MlOOi)", „Volumetrijski vodomjer IKOM V200H", „Woltmanov vodomjer H5000", „HONEYWELL MERLIN MJ 868 wMBus radio clip-on module" i „IKOM dlanovnik koji služi za komunikaciju s IKOM BT Bluetooth prijemnikom bežičnim putem te je tehnički zadovoljavajući za rad IKOM Reader aplikacije" koje može ponuditi samo jedan ponuđač a to je društvo IKOM d.o.o.

Također, Ugovorni organ u ožalbenoj tenderskoj dokumentaciji nije ponuđačima dao nikakve informacije niti tehnički opis sistema kojeg ima, infrastrukturi, vlastitom osoblju, kapacitetima, te ostale bitne informacije kako bi ponuđač znao koju opremu treba ponuditi da bi bila kompatibilna sa postojećim sistemom i kapacitetima Ugovornog organa. Ugovorni organ je dužan u tenderskoj dokumentaciji pružiti minimum jasnih i odgovarajućih informacija kako bi se mogla pripremiti ponuda na konkurentskim osnovama, a Ugovorni organ nije nikako opisao svoje postojeće stanje. Nepotpunost informacija o postojećem sistemu ugovornog organa onemogućava ponuđača da napravi adekvatnu ponudu, kao i da pruži garanciju da će eventualno ponuđena oprema funkcionisati. Zbog toga, ugovorni organ je morao detaljno opisati i specificirati svoj postojeći sistem, što nije učinio u ožalbenoj tenderskoj dokumentaciji. Vjerovatno je računao da je ponuđaču IKOM d.o.o. već poznato ovo stanje, obzirom da je na prošlom tenderu, koji je predmetom sudskog spora, izabran kao najpovoljni ponuđač.

Ugovorni organ nije sastavio tehničku specifikaciju, odnosno tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama članova 53 do 55 ZJN i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda. Ugovorni organ je grubo povrijedio princip jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača, obzirom da je tehničku specifikaciju izradio po potrebama ponuđača IKOM d.o.o.
Imajući u vidu sve navedeno, predlaže da Ugovorni organ uvaži žalbu kao osnovanu u cijelosti, postupi u skladu sa članom 100 stav (3) ZJN i svojim rješenjem ispravi ožalbenu Tendersku dokumentaciju, koja dokumentacija je sačinjena u suprotnosti sa odredbama člana 53 i člana 54 ZJN, i to u dijelu specifikacije vodomjera i tehničkih karateristika pod rednim brojem 1. Višemlazni vodomjeri sa mokrim mehanizmom, pod rednim brojem 2. Višemlazni vodomjeri s mokrim mehanizmom te kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem, pod rednim brojem 3. Volumetrijski polimerni digitalni vodomjeri sa suhim mehanizmom te integrisanim daljinskim radijskim odašiljačem i pod rednim brojem 5. Digitalni Woltrnanovi vodomjeri, pod rednim brojem 6. Radio moduli i reed senzori, pod rednim brojem 7. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera, na način da tehničku specifikaciju ispravi tako što će izmijeniti opšte uslove koji su diskriminatorni i sačiniti opšte uslove koji će omogućiti svim ponuđačima ovih vodomjera ravnopravno učešće u ovom postupku.
Ukoliko Ugovorni organ propusti postupiti u skladu sa članom 100. stav (3) ZJN, predlaže da Ured za razmatranje žalbi uvaži ovu žalbu kao osnovanu u cijelosti, postupi u skladu sa članom 111 stav (1) tačka d) ZJN i svojim rješenjem poništi ožalbenu tendersku dokumentaciju, iz razloga što je tendersku dokumentaciju Ugovorni organ sačinio u člana 53 i člana 54 ZJN. U tom pogledu, naročito zahtjeva da primijeni načelo materijalne istine i uvidim u dostavljenu materijalnu dokumentaciju utvrdi da je Ugovorni organ za ožalbene stavke prepsao tehničku specifikaciju tačno određenih vodomjera, čime pogoduje određenom ponuđaču u ovom postupku.

Potražuje naknadu troškova ovog postupka za sastav žalbe u iznosu od 1.223,82 KM (1.046,00 KM+ PDV 177,82 KM) utvrđene Zakona o advokaturi i članova 12 i 18 Advokatske tarife FBiH, kao i povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka ukoliko taksa bude plaćena po razmatranje žalbi.

Ugovorni organ je aktom broj 06-05-01/22-5 od 10.03.2022. godine dostavio izjašnjenje na navode žalbe u kojem između ostalog navodi:

I) Očitovanje na žalbeni navod broj 1. Višemlazni vodomjer sa mokrim mehanizmom.
Žaliteljev navod je neosnovan, na tržištu postoji više proizvođača koji proizvode i distribuiraju višemlazne mokre vodomjere po propisanim tehničkim specifikacijama, odnosno vodomjere sa mogućnošću ugradnje u klasi C(R160 po MIO-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R80) kod vertikalne ugradnje. U prilozima dostavlja brošure proizvođača Ikom, HoneywelI -

Elster, Zenner, Wherle i Fluid Group Hagen i to su samo neki od proizvođača koji zadovoljavaju propisanu tehničku specifikaciju.
Dokaz:
Katalog proizvođača Ikom (Prilog 1)
Katalog proizvođača Honeywell - Elster (Prilog 2) Katalog proizvođača Wherle (Prilog 3) Katalog proizvođača Zenner (Prilog 4)
Katalog proizvođača Fluid Group Hagen- MNK (Prilog 5) Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

II) Očitovanje na žalbeni navod broj 2. Višemlazni vodomjer sa mokrim mehanizmom te kompaktnim radijskim odašiljačem.
Žaliteljev navod je neosnovan, na tržištu postoji više proizvođača koji proizvode i distribuiraju višemlazne mokre vodomjere po propisanim tehničkim specifikacijama, odnosno vodomjere sa mogućnošću ugradnje u klasi C(R160 po MID-u)kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R80) kod vertikalne ugradnje. U prilozima dostavlja brošure proizvođača Ikom, Honeywell - Elster, Zenner i Wherle i to su samo neki od proizvođača koji zadovoljavaju propisanu tehničku specifikaciju. Dokaz:
Katalog proizvođača Ikom MlOOi (Prilog 1)
Katalog proizvođača Honoywell - Elster MlOOi (Prilog 2) Katalog proizvođača Wherle MNK (Prilog 3)
Katalog proizvođača Zenner MNK(Prilog 4)
Katalog proizvođača Fluid Group Hagen- MNK (Prilog 5)
Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

III) Očitovanje na žalbeni navod broj i. Volumetrijski polimerni digitalni vodomjer sa suhim mehanizmom ze integrisanim daljinskim radijskim odašiljačem.
Žaliteljevi navodi su također pogrešni jer više vodomjera na tržištu može zadovoljiti propisanu tehničku specifikaciju. Dostavlja brošure proizvođača Honeywell - Elster V200H, Ikom V200H, Sensus 640. Dokaz:
Katalog proizvođača Ikom V200H (Prilog 6) Katalog proizvođača Sensus 640 (Prilog 7) Katalog proizvođača Elster- Honeywell V200H (Prilog 8) Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

IV) Očitovanje na žalbeni navod broj 4. Digitalni Woltmanovi vodomjeri
Žalbeni navod je također neosnovan, jer na tržištu postoje minimalno dva različita proizvođača koji proizvode digitalne Woltman vodomjere po propisanoj tehničkoj specifikaciji. Ukoliko se pogledaju brošure vidi se da se radi o dva potpuno različita brojila. Dokaz:
Katalog proizvođača Ikom H5000 (Prilog 9)
Katalog proizvođača Elster- Honeywell H5000 (Prilog 10)

Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

V) Očitovanje na žalbeni navod broj 5.Radio moduli i reedsenzori
Žaliteljevi navodi su pogrešni i neosnovani jer propisana tehnička specifikacija je najosnovnija, te svaki proizvođač radio modula može zadovoljiti raspisanu tehničku specifikaciju (868 MHz, Snaga prijenosa manje od 25 mW. Trajanje baterije 10 godina, slanje podataka 12 sec, ...), te svaki proizvođač radio modula u svojoj brošuri ima raspisanu traženu tehničku specifikaciju. Žalitelj manipulira podacima te pokušava prikazati da Naručitelj pogoduje tvrtki Ikom d.o.o. što je potpuno netočno. Dokaz:
Katalog Holosys HydroPulsar (Prilog 11) Katalog Maddalena Arow (Prilog 12) Katalog Bmeters IWM-TX3 (Prilog 13)
Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

VI) Očitovanje na žalbeni navod broj 6. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera
Žaliteljevi navodi su pogrešni i neosnovani jer propisana tehnička specifikacija je najosnovnija. Svaki proizvođač dlanovnika može zadovoljiti raspisanu tehničku specifikaciju, štoviše Žalitelj u ovom navodu ne govori da je specifikacija prepisana iz kataloga, nego da podsjeća na tehničke karakteristike IKOM dlanovnika što je potpuni apsurd. Sukladno svemu navedenom Žaliteljev navod je neosnovan.

VII) Žalitelj za sve žalbene navode tvrdi da propisane tehničke specifikacije može ispuniti samo jedan ponuditelj što je u potpunosti pogrešno i neosnovano. Za svoje tvrdnje ne dostavlja adekvatne dokaze, tehničku dokumentaciju ili slično.
Tvrdnje da je IKOM d.o.o. jedini zastupnik za proizvode Honeywell - Elster na prostorima Bosne i Hercegovine su također neistinite. Da Ikom d.o.o. nije ekskluzivni zastupnik društva Elster GmbH za područje Bosne i Hercegovine dokazuje odobrenje tvrtke AN-GO FRIGO ELETRIC d.o.o. koja je također podnijela zahtjev za odobrenje tipa mjerila Elster- Honeywell MlOOi, te ga slobodno nudi na tržištu Bosne i Hercegovine.

Dokaz:
Certifikat o odobrenju tipa (od dana 08.07.2021. godine)

VIII) Očitovanjem je dokazano da vodomjere po propisanim tehničkim karakteristikama može ponuditi više ponuditelja, a minimalno dva što je sukladno propisima Zakona o javnim nabavkama. Slijedom svega navedenog predlaže se da se žalbeni navodi žalitelja VmS group d.o.o., SARAJEVO ocijene kao neosnovani.

Predmet po istom postupku je također vođen 2020. godine koji je okončan rješenjem broj JN2-03-07-1-348-7/20 URŽ-a 10.12.2020.

Ovaj organ je u skladu sa članom 94. stav (3) Zakona o javnim nabavkama dopisom broj JN2-03-07-1-645-4/22 od 14.03.2022. godine dostavio žalitelju izjašnjenje ugovornog organa radi eventualnog očitovanja na isto. Žalitelj je 21.03.2022. godine dostavio odgovor na izjašnjenje ugovornog organa u kojem u cijelosti osporava navode ugovornog organa i ističe da u cjelosti ostaje kod navoda iz žalbe da samo jedan ponuđač može ispuniti sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom za svih šest stavki. Zahtijeva naknadu troškova za sastav odgovora na izjašnjenje ugovornog organa u iznosu od 1.223,80 KM.

Ovaj organ je po službenoj dužnosti, prije razmatranja žalbe, utvrđivao dopuštenost, blagovremenost, te da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe, shodno članu 109. Zakona o javnim nabavkama. Pored navedenog, ovaj organ je, prije razmatranja žalbe utvrđivao ispunjenost uslova u smislu odredbe člana 105. i člana 108. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i utvrdio da su ispunjeni uslovi za postupanje po istoj na način kako definišu odredbe navedenih članova Zakona.

Nakon što su prednje pretpostavke preispitane, prema stanju u spisu, ovaj organ je uvidom u dostavljenu dokumentaciju, te analizom svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani zakonski postupak, utvrdio da je potrebno žalbu odbiti kao neosnovanu.

Žalba je djelimično osnovana.

Žalitelj u žalbi osporava tendersku dokumentaciju predmetnog postupka javne nabavke jer je ugovorni organ usko propisanom specifikacijom vodomjera i tehničkim karateristikama u stavkama 1.,2.,3.,5., 6. i 7. suzio nadmetanje, koncipirajući tendersku dokumentaciju isključivo prema tehničkim karakteristikama vodomjera „Višemlazni mokri vodomjer VMA/VVMA (MlOOi)", „Volumetrijski vodomjer IKOM V200H", „Woltmanov vodomjer H5000", „HONEYWELL MERLIN MJ 868 wMBus radio clip-on module" i „IKOM dlanovnik koji služi za komunikaciju s IKOM BT Bluetooth prijemnikom bežičnim putem te je tehnički zadovoljavajući za rad IKOM Reader aplikacije.

Ugovorni organ u izjašnjenju na žalbu navodi kako je koncipirao tendersku dokumentaciju na temelju svojih stvarnih potreba, poštujući principe jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača, bez navođenja i upućivanja na proizvođača ili marku.

Ugovorni organ uz izjašnjenje na žalbu kao dokaz da postoji više proizvođača koji proizvode vodomjere traženih tehničkih karakteristika, dostavlja kataloge tih proizvođača.

Ovaj organ je uvidom u Obrazac za cijenu ponude-robe sa specifikacijom vodomjera i tehničkim karakteristikama utvrdio kako je ugovorni organ za osporene stavke zahtjevao:

1. **Višemlazni vodomjeri s mokrim mehanizmom**

Višemlazni mokri vodomjer sa mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Najmanje u klasi C (R 160 po MID-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R 80) kod vertikalne ugradnje. Vodomjeri moraju zadovoljavati navedenu klasu točnosti (R), ugradbene dužine i minimalne protoke (Qmin ili Ql). Vodomjeri moraju zadovoljavati tražene specifikacije koje se dokazuju popratnom tehničkom dokumentacijom, te ako je potrebno dokazivanjem pred tehničkom službom naručitelja. - Promjer 1/2" - 2" na navoj; - Brojač izveden sa 5 cifrenih brojki (crna), 4 pokazivača-kazaljke (crvena) od kojih je jedna induktivna kazaljka (1 impuls -1 litra), - Hidraulika vodomjera izvedena sa dva ležajna mjesta izrađena od sintetičkog safira u kojem je uležišten rotor, kako bi se postigla tražena točnost vodomjera u horizontalno i vertikalnom položaju. - Izvedba sa induktivnom kazaljkom (impuls 1/1) koja omogućuje naknadnu ugradnju davača impulsa ili odvojenog radijskog odašiljača, bez oštećenja ovjerenog žiga; - Zbog izbjegavanja deformacija uslijed tlaka vodovodne mreže ili većih temperaturnih dilatacija, brojilo vodomjera mora biti izvedeno sa mineralnim staklom debljine minimalno 12 mm; - Filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene.

2. **Višemlazni vodomjeri s mokrim mehanizmom te kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem**

Višemlazni mokri vodomjer sa mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Najmanje u klasi C (R160 po MID-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R 80) kod vertikalne ugradnje. Vodomjeri moraju zadovoljavati navedenu klasu točnosti (R), ugradbene dužine i minimalne protoke (Qmin ili Ql). Vodomjeri moraju zadovoljavati tražene specifikacije koje se dokazuju popratnom tehničkom dokumentacijom, te ako je potrebno dokazivanjem pred tehničkom službom naručitelja. -Promjer 1/2" - 2" na navoj; - Brojač izveden sa 5 cifrenih brojki (crna), 4 pokazivača-kazaljke (crvena) od kojih je jedna induktivna kazaljka (1 impuls - 1 litri), - Hidraulika vodomjera izvedena sa dva ležajna mjesta izrađena od sintetičkog safira u kojem je uležišten rotor, kako bi se postigla tražena točnost vodomjera u horizontalnom i vertikalnom položaju. - Izvedba sa induktivnom kazaljkom (impuls 1/1) koja omogućuje naknadnu i gradnju davača impulsa ili odvojenog radijskog odašiljača, bez oštećenja ovjerenog žiga; - Zbog izbjegavanja deformacija uslijed tlaka vodovodne mreže ili većih temperaturnih dilatacija, brojilo

vodomjera mora biti izvedeno sa mineralnim staklom debljine minimalno 12 mm; - Filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene.
Višemlazni mokri vodomjer sa mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju.
Najmanje u klasi C (R 160 po MID-u) kod horizontalne ugradnje i najmanje u klasi B (R 80) kod vertikalne ugradnje.
Vodomjeri moraju zadovoljavati navedenu klasu točnosti (R), ugradbene dužine i minimalne protoke (Qmin ili Ql).
Vodomjeri moraju zadovoljavati tražene specifikacije koje se dokazuju popratnom tehničkom dokumentacijom, te ako je potrebno dokazivanjem pred tehničkom službom naručitelja.

- Promjer 1/2" - 2" na navoj;
- Brojač izveden sa 5 cifrenih brojki (crna), 4 pokaživača-kazaljke (crvena) od kojih je jedna induktivna kazaljka (1 impuls - 1 litra)
- Hidraulika vodomjera izvedena sa dva ležajna mjesta izrađena od sintetičkog safira u kojem je uležišten rotor, kako bi se postigla tražena točnost vodomjera u horizontalno i vertikalnom

položaju.

- Izvedba sa induktivnom kazaljkom (impuls 1/1) koja omogućuje naknadnu ugradnju davača impulsa ili odvojenog radijskog odašiljača, bez oštećenja ovjerenog žiga;
- Zbog izbjegavanja deformacija uslijed tlaka vodovodne mreže ili većih temperaturnih dilatacija, brojilo vodomjera mora biti izvedeno sa mineralnim staklom debljine minimalno 12 mm;
- Filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene.

3. **Volumetrijski polimerni digitalni vodomjeri sa suhim mehanizmom te integrisanim daljinskim radijskim odašiljačem**

Rotacioni polimerni klipni vodomjer sa suhim digitalnim brojčanikom, klasa zaštite IP 68 (vodonepropusno, otporno na potapanje). - LCD prikaznik sadržava : min. 6 brojčanih mjesta za informacije o potrošnji, min. 5 brojčana mjesta koja daju dodatnu razlučivost potrošnje, indikator alarma te prikaz koda alarma, indikator protoka vode.

- Vodomjer je opremljen sa nepovratnim ventilom i mrežicom. - vodomjer mora imati opciju isporuke u mesinganom kućištu sa navojima od mesinga te u plastičnom kućištu sa navojem od mesinga - Klasa točnosti je minimalno C ili R160. - Životni vijek baterije je minimalno 15 godina, - slanje podataka vrši se svakih 8 sekundi bez potrebe za pobudom. - komunikacijski protokol-wireless M Bus, frekvencija 868 MHz-Alarmi: propuštar je, puknuće, nema protoka, povratni protok i manipulacija. - Integrirana elektronička korekcija krivulje pogreške. -Integrirano optičko sučelje za tvorničku komunikaciju, nadogradnju, odnosno parametrizaciju.

- vodomjer mora biti kompatibilan sa postojećom opremom za daljinsko radijsko očitavanje koju Naručitelj trenutno koristi u sustavu očitavanja. Oprema se sastoji od dlanovnika sa instaliranom aplikacijom za radijsko i ručno očitavanje te bluetooth prijemnika koji podržava protokole wireless M Bus, PRIOS i OMS. Kompatibilnost će se dokazivati tako što će tehnička služba Naručitelja sa postojećom opremom izvršiti daljinsko očitanje dostavljenog uzorka vodomjera iz stavke 2.2. Kompatibilnost će se smatrati uspješno postignutom ukoliko se iz dostavljenog uzorka sa postojećom opremom uspješno očita serijski broj vodomjera i stanje u m3

5. Digitalni Woltmanovi vodomjeri

-Hermetički zatvoreno digitalno brojilo, te bakar učahureno sa mineralnim staklom, zbog sprječavanja prodora vode te sprječavanja orošavanja za neometano očitanje brojila. Klasa zaštite IP 68 (vodonepropusno, otporno na potapanje). - LCD prikaznik treba sadržavati: min. 7 brojčanih mjesta za informacije o potrošnji, min. 5 brojčanik mjesta za informaciju o trenutnom protoku, min. 4 brojčana mjesta koja daju dodatnu razlučivost potrošnje u litrama, indikator alarma te prikaz koda alarma, indikator protoka vode, indikator životnog vijeka baterije. - Moguća montaža u svim instalacijskim položajima bez gubitka mjerne točnosti, bez potrebe za ravnim dijelom cjevovoda na ulazu i izlazu iz vodomjera (0xDN). - Digitalni zaslon te komunikacijski izlaz moraju imati mogućnost prikaza alarma curenja, puknuća, povratnog protoka, pred-pod dimenzioniranosti. - Integrirani komunikacijski izlazi sačinjeni od dva impulsna izlaza sa mogućnosti očitanja 1/1,1/10,1/100,1/1000 (impuls/litara), te M-BUS/L-BUS komunikacijskim sučeljem. - Integrirano I / R sučelje za tvorničku komunikaciju, nadogradnje, odnosno parametrizaciju. - Radi sprječavanja oštećenja pokretnih dijelova hidraulike vodomjera, u kompletu sa vodomjerom se isporučuju gumene brtve sa integriranim filtrom (sitom) izrađenom od nehrđajućeg čelika (radi sprečavanja nastajanja korozije). -Startni protok 20 l/h

6. Radio moduli i reed senzori

Radio modul za prikupljanje stanja brojila šetnjom ili vožnjom, odvojene izvedbe, namijenjen za naknadnu ugradnju na vodomjere sa impulsnim izlazom. Jednostavno montiranje i povezivanje radio modula s impulsnim davačem, bez oštećenja ovjernog žiga. - Frekvencija 868MHz FSK, sa jednosmjernom komunikacijom (TI mod). - Snaga prijenosa manje od 25 mW. - Trajanje baterije min. 10 godina uz slanje podataka svakih maximalno 12 sekundi bez potrebe za pobudom. - Baza podataka vremenima. - Očitanje na dan, trenutno očitanje. - Klasa zaštite otporno na potapanje). - Mogućnost očitanja 1/1,1/10,1/100,1/1000 manipulacija i curenja u sistemu. - Reed senzori kompatibilni ia navedenim zahtjevima. - Reed senzori moraju imati klasu zaštit otporno na potapanje).

7. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera

Ručno računalo - dlanovnik sa pred-instaliranim programskim rješenjem za očitavanje potrošnje radijskih vodomjera. Ručno računalo mora imati vanjski robustan dizajn, digitalni zaslon u boji osjetljiv na dodir, namijenjen za rad u svim vremenskim uvjetima. Ručno računalo mora zadovoljiti: - litij-ionska baterija, zamjenjiva, minimalno 300 3 mAh - težina maksimalno 300 grama - Android 4.1 operativni sustav ili noviji - četiri-jezgreni procesor 1.3GHz procesor, 2 GB RAM, 16 GB interna memorija, proširivo memorijskom karticom - povezivost: 2G / 3G / 4G; Bluetooth 3.0; WIFI 802.11 b/g/n; USB host - dimenzije maksimalno: 155x80x25 mm - certifikacija otpornosti na utjecaje okoline: IP68; - zaštita dodirnog zaslona klase II ili više - mogućnost rada u rukavicama (zaslon osjetljiv na bez-kontaktni dodir).

Uvidom u kataloge dostavljene od strane žalitelja, za višemlazni mokri vodomjer IKOM M100i, Volumetrijski vodomjer-IKOM-V200H, vodomjer H5000 Elster, Honeywell, Honeywell Merlin MJ 868 wMBus radio clip-on module Elster HoneyWell, te IKOM reader, ovaj organ je utvrdio da ugovorni organ nije doslovno prepisao tehničke karakteristike iz navedenih kataloga, ali da tražene karakteristike iz tenderske dokumentacije odgovoraju karakteristikama u dostavljenim katalozima.

Pored toga, uvidom u dostavljene dokaze koje je ugovorni organ dostavio uz izjašnjenje ovaj organ utvrđuje kako je ugovorni organ shodno članu 102. stav (2) Zakona o javnim nabavkama dokazao ovom organu da pored navedenog proizvođača vodomjera za koje žalitelj dostavlja dokaze, na tržištu postoji još proizvođača zahtjevanih vodomjera koji ispunjavaju tražene karakteristike. Ugovorni organ je propisao tehničke karakteristike vodomjera koji su predmet nabavke, bez direktnog navođenja i upućivanja na proizvođača ili marku. Ugovorni organ je dostavio kataloge za višemlazne vodomjere sa mokrim mehanizmom proizvođača IKOM, Honeywell-Elster, Zenner, Fluid Group Hagen-MNK, Where, za volumetrijske polimerne digitalne vodomjere sa suhim mehanizmom integrisanim daljinskim odašiljačem dostavio je kataloge proizvođača IKOM V200H, Sensus 640 i Elster-Honeywell V200H, za digitalne Woltmanove vodomjere katalog proizvođača Ikom H5000 i Elster-Honeywell H5000, za radio module i reed senzore katalog Holosys HydroPulsar, Maddalena Arow, Bmeters IWM-TX3, kojima dokazuje da tražene tehničke karakteristike nisu isključiva karakteristika jednog proizvođača „IKOM-a“ kako navodi Žalitelj.

Međutim, ono što je sporno ovom organu je stavka 7. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera, a za što ugovorni organ samo paušalno navodi da svaki proizvođač dlanovnika može zadovoljiti raspisanu tehničku specifikaciju, što ničim ne dokazuje niti dostavlja dokaze kao za ostale stavke da postoji još proizvođača koji ispunjavaju propisane tehničke karakteristike.

Imajući u vidu navedeno, ovaj organ konstatuje kako je dovoljno da samo za jednu stavku ugovorni organ ograniči konkurenciju na samo jednog proizvođača/ponuđača, pa da se time ograniči konkurencija za cjelokupan postupak nabavke. S obzirom da ugovorni organ suprotno članu 102. stav (2) Zakona o javnim nabavkama nije dokazao ovom organu da postoji još proizvođača koji ispunjavaju propisane uslove za opremu za daljinsko očitanje, a žalitelj je učinio vjerovatnim u skladu s članom 102. stav (3) Zakona o javnim nabavkama da je navedenim karakteristikama tražene opreme ugovorni organ suzio konkurenciju na proizođača IKOM, primjenjujući načelo tereta dokazivanja u skladu s navedenim članom Zakona, ovaj organ cijeni predmetni žalbeni navod osnovanim.

Žalitelj osporava predmetnu tendersku dokumentaciju jer ugvoorni organ nije ponuđačima dao nikakve informacije niti tehnički opis sistema kojeg ima, infrastrukturi, vlastitom osoblju, kapacitetima, te ostale bitne informacije kako bi ponuđač znao koju opremu treba ponuditi da bi bila kompatibilna sa postojećim sistemom i kapacitetima Ugovornog organa.

Uvidom u tendersku dokumentaciju, ovaj organ je utvrdio da je pored tehničkih karakteristika predmetne robe datih u Obrascu za cijenu ponude, ugovorni organ za pojedine stavke zahtijevao i sljedeće:
za stavku 2. Višemlazni vodomjeri s mokrim mehanizmom te kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem: radio modul mora biti kompatibilan sa postojećom opremom za daljinsko radijsko očitavanje koju Naručitelj trenutno koristi u sustavu očitavanja. Oprema se sastoji od dlanovnika sa instaliranom aplikacijom za radijsko i ručno očitavanje te bluetooth prijemnika koji podržava protokole wireless M Bus, PRIOS i OMS. Kompatibilnost će se dokazivati tako što će tehnička služba Naručitelja sa postojećom opremom izvršiti daljinsko očitanje dostavljenog uzorka vodomjera iz stavke 2.2. Kompatibilnost će se smatrati uspješno postignutom ukoliko se iz dostavljenog uzorka sa postojećom opremo uspješno očita serijski broj vodomjera i stanje u m3.
za stavku 3. Volumetrijski polimerni digitalni vodomjeri sa suhim mehanizmom te integriranim daljinskim radijskim odašiljačem: vodomjer mora biti kompatibilan sa postojećom opremom za koju Naručitelj trenutno koristi u sustavu očitavanja. Oprema se sastoji od dlanovnika sa instaliranom aplikacijom za radijsko i ručno očitavanje te bluctdoth prijemnika koji podržava protokole wireless M Bus, PRIOS i OMS. Kompatibilnost će se dokazivati tako što će tehnička služba Naručitelja sa postojećom opremom izvršiti daljinsko očitanje dostavljenog uzorka vodomjera iz stavke 2.2. Kompatibilnost će se smatrati i spješno postignutom ukoliko se iz dostavljenog uzorka sa postojećom opremo uspješno oč ta serijski broj vodomjera i stanje u m3.

Odredbama člana 53. stav (1) Zakona o javnim nabavkama propisano je da u tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ daje potpune informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele

ugovora, a koji su kandidatima/ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Imajući u vidu da je ugovorni organ dostavljanje ponude za pojedine stavke uslovio sa kompatibilnosti opreme koju trenutno posjeduje, a da nije u tenderskoj dokumentaciji dao jasne i precizne informacije o opremi koju trenutno posjeduje, on je postupio suprotno članu 53. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, zbog čega se navod žalitelja cijeni osnovanim.

Imajući u vidu navedeno, ovaj organ usvaja žalbu i poništava tendersku dokumentaciju.

Žalitelj predmetnom žalbom zahtijeva naknadu troškova sastava žalbe u iznosu od 1.223,80 KM i za sastav odgovora na izjašnjenje ugovornog organa iznos od 1.223,80 KM . Imajući u vidu da je žalitelj uspio sa žalbom, usvaja se i zahtjev da mu se dodijele troškovi sastava žalbe po advokatu u iznosu od 240,00 KM + 17% PDV = 280,80 KM, dok se u preostalom dijelu žalitelj odbija sa zahtjevom, a sve u skladu sa članom 18. stav (2) i članom 33. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u FBiH, koji propisuje naknadu u neprocjenjivim predmetima za sastav žalbe u upravnom postupku. Ovo tijelo je odlučilo o troškovima za sastav žalbe u skladu sa stavom Suda BiH iznesenim u Presudi broj S1 3 U 023495 16 U od 16.3.2018. godine, dok se u ostalom dijelu postavljeni zahtjev odbija kao neosnovan.

Povrat uplaćenih sredstava na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, u iznosu od 2.000,00 KM izvršit će se na osnovu posebnog rješenja ovog organa, u skladu sa članom 108. stav (7) Zakona o javnim nabavkama i čl. 4. Instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku i provedenih dokaza, shodno članu 104. i 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ovaj organ riješio je žalbu, kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačan upravni akt. Protiv ovog Rješenja može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja. Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Ilija Ignjatić, dipl. iur.

Dostaviti:

- VMS group d.o.o. Sarajevo putem punomoćnice Sabine Čelik advokatice iz Sarajeva
- JP Komunalno d.o.o. Livno
- evidencija
- a/a